



Overleg- en SamenwerkingsOrgaan van Gehandicapten

E-mail: secretariaatosog@gmail.com

Website: www.osog.nl

Betreft: 3^e Schouwing Atlas theater

Emmen, 14 februari 2018

Aanwezig: Dhr Machteld van der Werf Atlas theater
Mevr Charlotte Braakman Atlas theater
Mevr Tanne van Nispen gemeente Emmen
Dhr Koos Maris Atlas theater
Ina Noorlander, Bennie Drent OSOG
Pascal de Haas OSOG afwezig wegens ziekte.

Geachte mensen,

Op woensdagmiddag 14 februari 2018 hebben de bovenstaande mensen en de leden van de werkgroep toegankelijkheid van de OSOG een bezoek gebracht aan het Atlas theater voor een 3^e schouwing.

Hierbij is er ook gekeken naar de resultaten en adviezen van de vorige schouwingen en naar de verbeteringspunten.

Bereikbaarheid

- Op de toegangsdeuren zijn nog geen markeringen, een contrasterende kleuring aangebracht voor slechtzienden.
- De lift is akkoord
- In de traptreden voor de hoogte verschillen op de begane grond zijn streppen ingefreest en reflecterende streppen ingebracht. Dit is mede gedaan dat de trap ook wordt gezien door valide mensen, er zijn valpartijen geweest. Helaas zijn deze streppen voor slechtziende mensen bijna niet voelbaar.
- De treden van de trappen naar de verdiepingen zijn voorzien van zwarte trapstreppen die voor slechtziende mensen niet te zien zijn en bijna niet te voelen.
- Ook de eerste en laatste treden van de trappen zijn niet behandeld met contrast (gele) kleuren of beplakt met verkrijgbare speciale tape en ribbelprofielen.

Toegankelijkheid

- Leen-rolstoelen zijn aanwezig
- Scootmobielen kunnen geparkeerd worden
- Hulphonden zijn toegestaan in het theater.
- De Love Seats, extra brede stoelen, voor de mensen met Obesitas komen er niet.

- De MiVa toilet op de begane grond is verbeterd en vergroot. Echter de toegangs deur naar deze wc partij is voorzien van een dranger, deurkrukken met loopslot en is helaas voor (elektrische)rolstoel gebruikers zelfstandig niet te openen. Ons advies is om het hang- en sluitwerk te vervangen en er een elektrische deur met sensor van te maken. De deur van het MiVa toilet is voorzien van deurkrukken, graag de buitenzijde vervangen door een knop. De vrij en bezet schakelaar aan de binnenzijde duidelijk markeren en voorzien van duidelijk opschrift BEZET, VRIJ

Bruikbaarheid

- De hoogte en de bereikbaarheid van de formatiebalie is akkoord.
- Bij de bars constateren wij dat er geen verlaagd gedeelte is aangebracht , 80 a 100 cm zodat deze onbereikbaar zijn voor rolstoelgebruikers en kleine mensen.
- De algemene verlichting is akkoord
- Aan de zijkant van de garderobe zijn mensen aanwezig om de jassen van de minder valide mensen aan te nemen, eventueel voorzien van een bel.

Informatievoorziening

Akkoord

Toiletruimtes

- Bij de overige MiVA toiletten moeten we helaas constateren dat deze niet zelfstandig door (elektrische) rolstoelhouders zijn te gebruiken. De toegangsdeuren zijn niet te openen, zelfs zeer moeizaam door mensen met rollators. Ons advies is om het hang- en sluitwerk en de drangers te vervangen voor elektrisch bediende deuren met sensoren. Het zelfde geldt voor de MiVA wc deuren.
- De alarmering, rode draad in de MiVa toiletten werkt goed. De hulp verlener was snel ter plaatse.
- De ruimte tussen beugel en de deur moet minimaal 50 mm bedragen.

Vluchtwegen

De vluchtwegen en aanduidingen zijn duidelijk en we nemen aan dat dit terdege door de nodige en bevoegde instanties is bekeken, gecontroleerd en goed is bevonden .

PS Er wordt afgesproken om in het najaar van 2018 nogmaals een schouwing te houden. Ieder wordt bedankt voor de inbreng en plezierige samenwerking.

Met vriendelijke groet namens de OSOG,
Ina Noordlander, Pacal de Haas en Bennie Drent